



TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2024-099802

접 수 일 자 : 2024년 07월 05일

대 표 자 : 양원석

시험완료일자 : 2024년 07월 15일

업 체 명 : 한국베로(주)

주 소 : 부산 해운대구 센텀중앙로 48, 1711호(우동, 에이스하이테크21)

시 료 명 : COBRA SUPERSLEEVE ANCHORS(콘크리트용 슈퍼슬리브 앵커)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인발하중	kN	1/2"×2-3/4"(13mm×69.8mm)	15.66	앵커인발시험기(SHIN GANG)
인발하중	kN	3/8"×2"(10mm×50.8mm)	8.88	앵커인발시험기(SHIN GANG)

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Min Ju Hong

작성자 : 민주홍

Tel : 052-220-3189

Chang Jaejun

기술책임자 : 장재준

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 07월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code